



## SJEKKLISTE FOR KONTROLL OG PLOMBERING AV VANNMÅLER

<ul style="list-style-type: none"><li>• Rørlegger plomberer og kontrollerer installasjon selv.</li><li>• Installasjon av vannmåler skal dokumenteres med bilder.</li><li>• Kommunen godkjenner/ikke godkjenner installasjonen ut ifra bilder.</li><li>• Kommunen fakturerer eier for faktiske kostnader ved feilaktig installasjon (gebyr for tilleggs kontroll og eventuelt ny måler).</li><li>• Oppgjør av utfakturert gebyr ved feilaktig installasjon er et forhold mellom eier og rørlegger.</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bilder tas på monteringsdato og sendes sammen med utfylt «<b>Sjekkliste for kontroll og plombering av vannmåler</b>» til e-post: <a href="mailto:vannmaler@ullensaker.kommune.no">vannmaler@ullensaker.kommune.no</a> Merket «<b>Gnr/Bnr – Adresse – Montering av vannmåler</b>»</li><li>• Bildene legges ved som vedlegg til mail, slik at vi kan gå inn å forstørre dem.</li></ul>		
Eiers/ tiltakshavers navn (fakturamottaker):		
Gnr/ Bnr /Fnr/ Snr - Adresse:		
Antall vannmålere på eiendommen (i leiligheten):		
Alt vannforbruk på eiendommen (i leiligheten) måles med vannmåler	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Ingen vannuttak før vannmåler på eiendommen (i leiligheten)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Stengeventil: før og etter vannmåler	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Slamsamler: før vannmåler	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Reduksjonsventil: etter vannmåler	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Vannmåler montert i konsoll	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Riktig retning på konsoll iht. pil	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Riktig retning på vannmåler iht. pil, horisontal/vertikal	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Har måleren blitt testet med vann	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Vannmåler virker	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Tilbakeslagssikring, iht. NS-EN 1717. Ekspansjonskar.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Ett nærbilde av selve måler slik at vi kan se målerstand og måler nummer	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Ett nærbilde av selve plomben slik at vi kan lese plombenummeret	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Ett bilde av hele installasjonen, slik at vi kan se de forskjellige komponentene i forbindelse med installasjonen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Anmerkning:		
Antall kontroller:		
<input type="checkbox"/> Kontroll/Plombering utført av rørlegger	Dato/Signatur:	
<input type="checkbox"/> Kontroll/Plombering utført av kommunen	Dato/Signatur:	
<input type="checkbox"/> Eier/ tiltakshaver	Dato/Signatur:	
Vannmåler anlegg er godkjent	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	