

UK2 splitter vannføringen opp i to delstrømmer som hhv. går til bekk og eksisterende OV-ledning. Utgående ledninger planlegges med samme utløpshøyde

Høyder for utløpsledning til bekk må tilpasses fremtidig bekkeløp. Må koordineres mot prosjekterende på golfbanen.

Kun illustrasjon. Bekk er en del av Golfklubb sitt anlegg.

TEGNFORKLARING

LEDNINGER: Eksisterende Fase 1 Fase 2 og 3

Vann
Spillvann
Overvann
Drensvann
Pumpeledning OV
Pumpeledning SP

SYMBOLER:

Kum
Kum m/brannventil
Sluk m/u sf
St.kran amm./reg.
Brannhydrant
Tilkobling/Ters
Stengeventil
Isolasjon over rør

ANNET:

Tiltaksgrense
Teiggrense
Eks. bekk
Flomvei
Forsenkning

FORKORTELSER:

VK = Vannkum
AFK = Fellesavløpskum
OVK = Overvannskum
SPK = Spillvannskum
DK = Drensvannkum
SF = Sandfangskum
HS = Hjelpesluk
BK = Brannkum
POV = Pumpe overvann
PSP = Pumpe spillvann
PBV = Pumpe brannvann
FU = Fettutskiller
OVT = Overvannstank

MERKNADER

OBS! Fase 2 ikke gjeldende som arbeidsunderlag. Se egne tegninger for Fase 2.

Brannhydranter ikke vist på VA underlag. Se LARK tegninger.

Alle ledningene med mindre overdekning enn 1,9 m skal isoleres.

Eksisterende stikkrenner må innmåles i forkant av rørlegging slik at evt. justeringer kan gjøres om nødvendig.

Oppdriftsberegninger FM1 forutsetter 1,6m overdekning. Dersom det oppdages at den er mindre eller endres, kontakt byggeleder.

1 2 stk langbend ved ringmur som gir 10 cm høydeforskjell for å ta opp byggets eventuelle setninger.

HENVISNINGER:

- Plantegning komplett, se VA01
- Profiler, se VA03, VA04, VA05

J	Oppdatering SF15, SF16, drensledninger regrid	07.05.2020	ROHE	SIPE	SIPE
I	Oppdatering av sandfang	06.04.2020	SIPE	EVE	EVE
H	FM1	02.04.2020	SIPE	EVE	EVE
G	Ny VK6, endret VK1-C, BK1 utløst	24.03.2020	SIPE	EVE	EVE
F	Hold brannvannstank fjernt, dimensjon medierer	10.03.2020	SIPE	EVE	EVE
E	Rev. JG og overvannsledninger	20.02.2020	SIPE	EVE	EVE
D	sandfangskum fettskiller og prøvetakingskum	10.02.2020	SAB	EVE	EVE
C	Flytte PSP1 og POV. Oppdatert brannvannsystem	04.12.2019	SAB	EVE	EVE
B	Endret trase, SP 160, ny VK3 og HS2, PS utløst	09.10.2019	SAB	EVE	EVE
A	Revisjonsavsk med HCLD1	03.10.2019	SAB	EVE	EVE

Arbeidstegninger

RAMBOLL
Ramboll Norge AS
Org. nr. 915 251 293
www.ramboll.no

Nordby Maskin
MIKLAGARD HOTELL

VA-Plan (2/2)

DATE: 24.09.2019
TEGN: ROHE
KONT: EVE
3356027785
LAY: VA Plan - Fase 1.dwg
Plan 1:500 (A1)

VA02 I