

**Statens vegvesen**

Norconsult AS – Hovedkontor – Sandvika
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Behandlende enhet:
Region øst

Saksbehandler/telefon:
Grethe Bøe / 24058173

Vår referanse:
18/112244-2

Deres referanse:

Vår dato:
25.05.2018

Uttalelse til forslag til hovedtrasé for fjernvarme i Jessheim, Ullensaker kommune

Vi viser til deres henvendelse datert 27.04.2018 samt møte i saken 09.05.2018.

Forslaget til hovedtrasé for fjernvarme er vist på oversiktstegning datert 23.04.2018. Traseen ble gjennomgått på det nevnte møtet der også Ullensaker kommune deltok.

Statens vegvesen har ingen merknader til foreliggende forslaget til hovedtrasé, men understreker at der traseen krysser E6 eller fylkesveg må kryssingen med fjernvarmeledningen skje ved boring.

Traseen for fjernvarme går en kort strekning langs fv. 178.01 Gardermovegen fra rundkjøringen ved Romsaasbakken til fv. 454 Trondheimsvegen. På en delstrekning på ca. 70 m fra Romsaasbakken til busslommen syd for Gardermovegen mangler det i dag et tilbud for gående og syklende. Når denne strekningen allikevel skal graves opp i forbindelse med fjernvarmeanlegget mener vi det bør undersøkes om det er mulig å få til et fellesprosjekt på delstrekningen slik at det kan etableres en fortausløsning i hht. gjeldene reguleringsplan. Statens vegvesen vil ta dette opp med Ullensaker kommune.

Utover overnevnte har vi ingen merknader til det oversendte forslaget til hovedtrasé for fjernvarme i Jessheim.

Vegavdeling Akershus – planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Grethe Bøe

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO

Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim