Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Attn: Joachim Pedersen

AR-26-MM-122247-01

EUNOMO-00529794

Prøvemottak: 30.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 30.09.2026 18:32 - 14.10.2026 12:38

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 40

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-09300950**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerking: 115 Rutholen
Prøvetakingsdato: 30.09.2026
Prøvetaker: Oppdragsgiver
Analysestartdato: 30.09.2026

	Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
	Kimtall 22°C, 68t	<1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	max 100
	E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
	Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
	Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0
	pH målt ved 23 +/- 2°C	8.2		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
	Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
	Fargetall	7.0	mg Pt/l	2	25%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C	max 20
	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	12.1	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250
*	Lukt/smak	1 - Ingen				NMKL 183 Mod	
	Fluorid (F)	0.093	mg/l	0.05	30%	EPA Metod 340.3	max 1.50
	Klorid (Cl)	4.7	mg/l	1	10%	NS-EN ISO 15923-1:2024	max 250
	Sulfat (SO4)	8.62	mg/l	0.1	20%	NS-EN ISO 10304-1	max 250
	Ammonium (NH4-N)	<0.0050	mg/l	0.005		NS-EN ISO 15923-1:2024	max 0.40
	Nitrat (NO3-N)	0.27	mg/l	0.005	20%	NS-EN ISO 15923-1:2024	max 10
	Nitritt (NO2-N)	<0.0020	mg/l	0.002		NS-EN ISO 15923-1:2024	max 0.15
	Total organisk karbon (TOC/NPOC)	1.3	mg/l	0.3	30%	NS-EN 1484	
b)	Bromat	<2.0	µg/l	2		Intern metode	max 10
c)	Cyanid, total	< 0.50	µg/l	0.5		SS-EN ISO 14403-2:2012	max 50
	Aluminium (Al) direkte	0.032	mg/l	0.001	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20
	Antimon (Sb) direkte	<0.020	µg/l	0.02		NS-EN ISO 17294-2:2023	max 5
	Arsen (As) direkte	0.034	µg/l	0.02	50%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 10
	Bly (Pb) direkte	0.12	µg/l	0.01	25%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 10

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

	Bor (B) direkte	<0.0020	mg/l	0.002		NS-EN ISO 17294-2:2023	max 1
	Jern (Fe) direkte	0.0073	mg/l	0.0003	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20
	Kadmium (Cd) direkte	0.0050	µg/l	0.004	50%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 5
	Kobber (Cu) direkte	0.00074	mg/l	0.0001	50%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 2
	Krom (Cr) direkte	<0.050	µg/l	0.05		NS-EN ISO 17294-2:2023	max 50
	Kvikksølv (Hg), direkte						
	Kvikksølv (Hg)	<0.002	µg/l	0.002		Intern metode	max 1
	Mangan (Mn) direkte	0.0013	mg/l	0.0002	40%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.05
	Natrium (Na) direkte	2.2	mg/l	0.02	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 200
	Nikkel (Ni) direkte	0.79	µg/l	0.05	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 20
	Selen (Se) direkte	<0.050	µg/l	0.05		NS-EN ISO 17294-2:2023	max 10
b)	**PAH 4 + Benzo[a]pyren**						
b)	Benzo[a]pyren	< 0.010	µg/l	0.01		Internal Method, LidMiljö.0A.01.39	max 0.01
b)	Benzo[b]fluoranten	< 0.010	µg/l	0.01		Internal Method, LidMiljö.0A.01.39	max 0.10
b)	Benzo[k]fluoranten	< 0.010	µg/l	0.01		Internal Method, LidMiljö.0A.01.39	max 0.10
b)	Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.0020	µg/l	0.002		Internal Method, LidMiljö.0A.01.39	max 0.10
b)	Benzo[ghi]perylen	< 0.0020	µg/l	0.002		Internal Method, LidMiljö.0A.01.39	max 0.10
b)	Polyaromatiske hydrokarboner (PAH), sum 5 stk	nd				Internal Method, LidMiljö.0A.01.39	
b)	**Flyktige organiske komponenter (Drikkevann pakke B)**						
b)	Triklormetan (kloroform)	7.5	µg/l	0.1	35%	Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	max 100
b)	Benzen	< 0.10	µg/l	0.1		Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	max 1
b)	1,2-Dikloretan	< 0.10	µg/l	0.1		Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	max 3
b)	1,1,2-Trikloreten (TRI)	< 0.10	µg/l	0.1		Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	max 10
b)	Bromdiklormetan	0.39	µg/l	0.1	40%	Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	max 100
b)	Tetrakloreten (PER)	< 0.10	µg/l	0.1		Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	max 10
b)	Dibromklormetan	< 0.10	µg/l	0.1		Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	max 100
b)	Tribrommetan	< 0.10	µg/l	0.1		Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	max 100
b)	Trihalometaner, totalt	7.9	µg/l			Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	max 100
b)	Sum TRI/PER	nd				Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	
a)	**1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-methylurea i vann**						

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	1-(3,4.diklorfenyl)-3-metylurea	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**1-(3,4-Dichlorphenyl)urea i vann**				
a)	1-(3,4-diklorfenyl)urea	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**2-(4-chlorophenoxy)propionic acid i vann**				
a)	4-CPP	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**2,4 D i vann**				
a)	2,4-D	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**2,4,5-T i vann**				
a)	2,4,5-T	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**2,4-Diklorprop i vann**				
a)	Diklorprop	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**2,6-Diklorbenzamid i vann**				
a)	2,6-Diklorbenzamid	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Atrazin i vann**				
a)	Atrazin	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	Atrazin-desetyl	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Atrazin-desisopropyl i vann**				
a)	Atrazin-desisopropyl	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Atrazine-2-hydroxy i vann**				
a)	Atrazin-2-hydroksy	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Bentazon i vann**				
a)	Bentazon	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science &

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

					Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Bitertanol i vann**				
a)	Bitertanol	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Boscalid i vann**				
a)	Boscalid	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Carbendazim i vann**				
a)	Carbendazim	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Chloridazone i vann**				
a)	Kloridazon	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Cyanasin i vann**				
a)	Cyanasin	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Dimetoat i vann**				
a)	Dimetoat	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Diuron i vann**				
a)	Diuron	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**DMST i vann**				
a)	Dimetylaminosulfotoluidid (DMST)	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Etofumesat i vann**				
a)	Etofumesat	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Fenhexamid i vann**				
a)	Fenheksamid	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Fenoxaprop i vann**				
a)	Fenoxaprop	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

					vol.31,no 2 mod
a)	**Fluroxipyr i vann**				
a)	Fluroxipyr	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Hexazinone i vann**				
a)	Heksazinon	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Imazalil i vann**				
a)	Imazalil	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Imazapyr i vann**				
a)	Imazapyr	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Imidacloprid i vann**				
a)	Imidacloprid	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Iprodione i vann**				
a)	Iprodione	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Isoproturon i vann**				
a)	Isoproturon	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Klopyralid i vann**				
a)	Klopyralid	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Klorsulfuron i vann**				
a)	Klorsulfuron	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Kvinmerac i vann**				
a)	Kvinmerac	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**MCPA i vann**				
a)	MCPA	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

a)	**Mekoprop i vann**				
a)	Mekoprop	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Metamitron i vann**				
a)	Metamitron	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Metazaklor i vann**				
a)	Metazaklor	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Metribuzin i vann**				
a)	Metribuzin	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	Metribuzin-desamino-diketo	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Metribuzin-diketo i vann**				
a)	Metribuzin-diketo	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Metsulfuron-metyl i vann**				
a)	Metsulfuron-metyl	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Pirimicarb i vann**				
a)	Pirimikarb	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Prochloraz i vann**				
a)	Prokloraz	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Propiconazole i vann**				
a)	Propikonazol	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Simazin i vann**				
a)	Simazin	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Simazin-2-hydroxy i vann**				
a)	Simazine-2-hydroxy	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental

					Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Terbuthylazine-desethyl i vann**				
a)	Azoxystrobin	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Terbuthylazine-desethyl i vann**				
a)	Desethylterbuthylazin	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Terbutylazin i vann**				
a)	Terbutylazin	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Terbutylazin-2-hydroxy i vann**				
a)	2-Hydroksy-terbutylazin	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)	**Thifensulfuron-methyl i vann**				
a)	Thifensulfuron metyl	<0.01	µg/l	0.01	Enviromental Science & Technology vol.31,no 2 mod
a)*	Sum pesticider	nd			Kalkulering

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sockerbruksg 3, port 2, 531 40, Lidköping
a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sockerbruksg 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977,
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 737, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125,
c) Eurofins Water Testing Sweden, Box 737, Sjöhagsgatan 3, 53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300,

Kopi til:

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

Moss 14.10.2026



Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Attn: Joachim Pedersen

AR-26-MM-116648-01

EUNOMO-00529794

Prøvemottak: 30.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 30.09.2026 18:32 - 03.10.2026 13:33

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 40

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2026-09300951**	Prøvetakingsdato:	30.09.2026
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	108 Hovinfjellet	Analysestartdato:	30.09.2026

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	3	cfu/ml	1	<1-11	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
pH målt ved 23 +/- 2°C	8.3		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
Turbiditet	0.41	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1	
Jern (Fe) direkte	0.0090	mg/l	0.0003	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

Moss 03.10.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Attn: Joachim Pedersen

AR-26-MM-116654-01

EUNOMO-00529794

Prøvemottak: 30.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 30.09.2026 18:33 - 03.10.2026 13:33

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 40

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-09300957**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerking: 109 Kløfta RA
Prøvetakingsdato: 30.09.2026
Prøvetaker: Oppdragsgiver
Analysestartdato: 30.09.2026

	Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
	Kimtall 22°C, 68t	<1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	max 100
	E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
	Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
	pH målt ved 23 +/- 2°C	8.3		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
	Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
	Fargetall	3.0	mg Pt/l	2	25%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C	max 20
	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	11.1	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250
*	Lukt/smak	1 - Ingen				NMKL 183 Mod	
	Jern (Fe) direkte	0.026	mg/l	0.0003	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

Moss 03.10.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Attn: Joachim Pedersen

AR-26-MM-116652-01

EUNOMO-00529794

Prøvemottak: 30.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 30.09.2026 18:33 - 03.10.2026 13:33

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 40

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2026-09300955**	Prøvetakingsdato:	30.09.2026
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	113 Nordkisa/Stensbymoen	Analysestartdato:	30.09.2026

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
pH målt ved 23 +/- 2°C	8.0		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
Jern (Fe) direkte	0.0090	mg/l	0.0003	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

Moss 03.10.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Attn: Joachim Pedersen

AR-26-MM-116651-01

EUNOMO-00529794

Prøvemottak: 30.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 30.09.2026 18:32 - 03.10.2026 13:33

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 40

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-09300954**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerking: 110 Kombibygget
Prøvetakingsdato: 30.09.2026
Prøvetaker: Oppdragsgiver
Analysestartdato: 30.09.2026

	Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
	Kimtall 22°C, 68t	<1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	max 100
	E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
	Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
	pH målt ved 23 +/- 2°C	8.4		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
	Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
	Fargetall	4.0	mg Pt/l	2	25%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C	max 20
	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	12.0	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250
*	Lukt/smak	1 - Ingen				NMKL 183 Mod	
	Jern (Fe) direkte	0.023	mg/l	0.0003	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

Moss 03.10.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Attn: Joachim Pedersen

AR-26-MM-116655-01

EUNOMO-00529794

Prøvemottak: 30.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 30.09.2026 18:33 - 03.10.2026 13:33

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 40

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2026-09300958**	Prøvetakingsdato:	30.09.2026
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	122 Borgen VPS	Analysestartdato:	30.09.2026

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	7	cfu/ml	1	3-18	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
pH målt ved 23 +/- 2°C	8.3		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
Turbiditet	0.10	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1	
Jern (Fe) direkte	0.091	mg/l	0.0003	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

Moss 03.10.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Attn: Joachim Pedersen

AR-26-MM-116649-01

EUNOMO-00529794

Prøvemottak: 30.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 30.09.2026 18:32 - 03.10.2026 13:33

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 40

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2026-09300952**	Prøvetakingsdato:	30.09.2026
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	142 Ingjersmyr	Analysestartdato:	30.09.2026

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	3	cfu/ml	1	<1-11	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
pH målt ved 23 +/- 2°C	8.2		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
Jern (Fe) direkte	0.024	mg/l	0.0003	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 0.20

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

Moss 03.10.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.